



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE S-74/22 DE CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y ELEMENTOS DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE ALICANTE, VEHÍCULOS Y FAROS.”

CONSULTA NUMERO 1.

PREGUNTA.- Buenos días:

Me gustaría que me confirmase si las BIE entran en el mantenimiento? De ser así podría enviarme la información relacionada?

Además si es posible podría enviarme la siguiente documentación

- Las centrales de alarma y componentes conectados a ellas
- Fechas de retimbrado de extintores

Un saludo y gracias

RESPUESTA.-

- **Si las BIE’S entran en mantenimiento.** 3.10.- Sala GCI Pasadizo antiguo varadero.

Como establece el PPT. Y de modo general **7.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL DE CALIDAD**

Las BIE’S y el grupo de presión se deberá facilitar presupuesto de reparación o sustitución previo presupuesto empresa, una vez asignada como empresa adjudicada.

- **Las centrales de alarma y componentes conectados a ellas.** Las MARCAS y modelos se encuentran definidas en el PPT.
- **Fechas de retimbrado de extintores.** Como referencia se debe seguir el listado adjunto en pag.23 en el PPT, debiendo considerar la fecha de fabricación en unos y en otros la fecha del último retimbrado, calculando los 5 años.