



ALICANTE PORT

Autoridad Portuaria de Alicante

## CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE S-74/9 CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE Y SUS FAROS.”

### CONSULTA NUMERO 4

**PREGUNTA 1.-** Según se indica, la instalación deberá conectarse a la ya existente, indicando que la estructura deberá ser similar. ¿Podrían aportar más información al respecto?

**RESPUESTA 1.-** Actualmente existe una instalación de 30 Kwp, la nueva instalación (15 Kwp), debe de enseriarse con la ya existente y formar una única instalación. La estructura de fijación de los paneles debe de ser similar a la existente, para evitar su anclaje a la superficie de la azotea, actualmente son unos elementos prefabricados de hormigón posados directamente sobre la superficie sin sujeción a esta.

**PREGUNTA 2.-** ¿Podrían indicar la localización exacta de dicha instalación fotovoltaica? Por el google maps se aprecia que en el edificio de oficinas no existe ninguna instalación en la cubierta.

**RESPUESTA 2.-** La localización exacta es en la azotea del edificio de oficinas de la Autoridad Portuaria de Alicante (se facilita fotografía).

